Opole, dn. 16.10.2025 r.

GK25-10-0654586-01

TNT/NMI/UP/2025/456

SPAŁEK – Projekty i instalacje elektryczne
Piotr Spałek
ul. Sienkiewicza 50
47-363 Strzeleczki

Dotyczy: uzgodnienia projektu do wydanych warunków włączenia do sieci własności obcej zasilanej z obwodów TAURON Nowe Technologie S.A. linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przywory ul. Powstańców Śląskich dz. 1370/394, 2216/397, gmina Tarnów Opolski.

W odpowiedzi na przesłane pismo wraz z projektem w sprawie uzgodnienia dokumentacji budowy nowych punktów oświetlenia zgodnie z wydanymi warunkami włączenia nr **TNT/NME/LŁ/ww/2025/456** z dnia 29.09.2025r. w temacie:

„Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Przywory"

informujemy, że przedłożony projekt sprawdzono co do zgodności z wydanymi warunkami i **uzgodniono bez uwag** w zakresie punktu włączenia do sieci oświetlenia ulicznego.

Ponadto przypominamy :

a) przyłączenie do sieci linii oświetleniowej ze słupa **nr 228/1/O (zasilanego ze stacji nr OPC20761 „Przywory Osiedle")**

może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek ZI o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.". Całą dokumentację powykonawczą należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy osoby uzgadniającej projekt w TNT S.A. oraz na płytce CD (w plikach pdf) przesłanej na adres: 45-138 Opole Prudnicka 6a.

b) do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć aktualne protokoły pomiarów zgodnie z wytycznymi;

c) na nowo wybudowanych elementach zastosować oznaczenia określające własność;

d) termin przyłączenia do sieci ustalić z Jednostkę Terenową (posterunek energetyczny) .

e) niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zachowania zasad BHP, prace wykonywać zgodnie z Instrukcją Bezpiecznej Pracy obowiązującą w Tauron Dystrybucja S.A,

Ważność niniejszego uzgodnienia projektu ustala się na okres obowiązywania warunków włączenia.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy specjalista ds. dokumentacji
Biuro Eksploatacji
Ludmiła Łapot

Załączniki: Projekt techniczny – Branża elektryczna – 1 kpl.

Kopia: TNT/NME