Opole, dn. 29.09.2025 r.

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

Sygn. **TNT/NME/LŁ/ww/2025/452**

Dotyczy: wydania warunków włączenia do istniejącego oświetlenia własności TAURON Nowe Technologie S.A. (TNT S.A.) nowoprojektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszowa ul. Mickiewicza dz. 484/143, gmina Tarnów Opolski.

Odpowiadając na przesłany wniosek w sprawie określenia warunków włączenia nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Raszowa ul. Mickiewicza dz. 484/143 uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na ich włączenie do sieci oświetleniowej własności TNT S.A. w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania nowej umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem właczenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego – istniejący **słup nr 223 (nr systemowy OPC156243)** zasilany z szafki oświetlenia przy stacji transformatorowej SN/nN **OPC20194 „Raszowa Wieś".**

   Informujemy, że słup jest własnością TAURON Dystrybucja S.A. (TD) i należy uzyskać zgodę na zamieszczenie instalacji na słupie.

2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na przewodzie napowietrznym oświetlenia ulicznego na słupie nr 223 (nr systemowy OPC156243) w kierunku projektowanej instalacji oświetleniowej.

3. Zakres prac związanych z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wykonawcę:**
   a) W zakresie przyłączanego obiektu Wnioskodawca przy stanowisku słupowym nr 223 zabuduje odpowiednie złącze sekcjonująco-podziałowe z prawidłowo dobranym zabezpieczeniem nadprądowym wzdłużnym dla projektowanych obwodów oświetlenia. W zakresie projektowanego oświetlenia zastosować należy słupy, przewody kablowe i oprawy LED zgodnie ze standaryzacją przyjętą w TAURON Nowe Technologie S.A. w II klasie ochrony i szczelnością nie mniejszą niż IP-65;
   b) od istniejącego słupa niskiego napięcia nr 223 linii oświetlenia ulicznego, zaprojektować i wybudować niezbędny odcinek linii kablowej z własnym niezależnym od linii elektroenergetycznej przewodem neutralnym zasilającym projektowane oprawy LED;
   c) w zakresie zasilania **opracować projekt techniczny** – dobudowę urządzeń uzgodnić z TNT S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyskać niezbędne pozwolenia/zgłoszenia na budowę wydane przez właściwy urząd terenowy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
   d) przy projektowaniu opraw LED należy przedstawić specyfikację z wyliczenia mocy biernej z oprawy LED, wyliczenia dołączyć do projektu technicznego (dotyczy również sytuacji gdy z obliczeń moc bierna równa się „0");
   e) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia i wskazania właściciela majątku zasadami, numeracja na niebieskiej opasce nr słupa np.: 223/1/O/UG .

f) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami oświetlenia lub konieczności przebudowy istniejących urządzeń oświetlenia własności TNT Wnioskodawca winien zwrócić się do TNT S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy.

g) nie wyrażamy zgody na likwidację urządzeń oświetlenia ulicznego własności TNT S.A.

4. Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):
   a) prąd znamionowy: brak danych,
   b) rodzaj: wkładka bezpiecznikowa typu: brak danych,
   c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja zasilana z szafki oświetlenia przy stacji **OPC20194 „Raszowa Wieś".**

5. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6kA.

6. Sieć nN pracuje w układzie: **TN-C.**

II. Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych.

2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione z **Jednostką Terenową Ozimek ul. Wyzwolenia 16.**

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do „Zasad odbiorów i sprawdzeń urządzeń oświetleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A."

5. **Nowe urządzenia przyłączane do sieci będą stanowić majątek obcy dla TNT S.A.** i muszą zostać przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku za przyłączenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urządzeń pobierana będzie opłata za przyłączenie – zgodnie z cennikiem usług dodatkowych udostępnienia infrastruktury oświetleniowej (dostępnym na stronie: https://nowe-technologie.tauron.pl/).

6. Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy podpisać lub aneksować istniejącą umowę eksploatacyjną dla nowych punktów oświetleniowych lub podpisać umowę dotyczącą pkt 5 powyżej, w przypadku zabudowy opraw i/lub przewodów oświetleniowych własności Gminy na słupach nN należy aneksować umowę najmu słupów nN pod oprawy oświetleniowe;
Osoba do kontaktu : **Joanna Gruszecka**, tel.: 572 889 142, e-mail: joanna.gruszecka@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczeństwo obiektu wraz z przyłączeniem oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Właściciel nowego oświetlenia.

8. Za usługę wydania technicznych warunków rozbudowy, zostanie naliczona opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług dodatkowych udostępnienia infrastruktury oświetleniowej (dostępnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/).

Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego pisma.

III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI" dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl, który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Dokumentacja powykonawcza,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Kopia: TNT/NMI

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy specjalista ds. dokumentacji
Biuro Inwestycji i Eksploatacji
Ludmiła Łapot