GMINA BOGUCHWAŁA
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
woj. podkarpackie

Boguchwała, dnia 16-09-2026 roku

Dotyczy: **Budowa hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1624/43, 1624/23, 1682/6, 1624/42, 1683, 550/48 położonych w miejscowości Boguchwała.**

Znak Sprawy: ***RIZ.271.18.2026***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Podstawa prawna: ***art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793)***

Gmina Boguchwała działając zgodnie z **art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793)** wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie sposobu montażu drzwi zewnętrznych, tj. czy w wycenie należy uwzględnić ich montaż:
a) w świetle muru,
b) w licu muru,
c) w warstwie ocieplenia.

Odpowiedź: Montaż z wysunięciem drzwi na zewnątrz do połowy przekładki termicznej ościeżnicy; od zewnątrz uszczelnienie EPD, od środka taśma paroprzepuszczalna.

2. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku odpowiedzi jak w lit. c) – prosimy o doprecyzowanie informacji i parametrów systemu montażowego drzwi zewnętrznych jaki należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Odpowiedź jak dla pytania 1.

Z up. BURMISTRZA
Justyna P[illegible]-Adamska
Zastępca Burmistrza
Boguchwały