Zambrów, dn. 13.07.2026r.

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW
UL. FABRYCZNA 3
18-300 ZAMBRÓW

Numer postępowania: ZP.271.7.2026

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej PZP, wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Dostawa infrastruktury do archiwizacji danych oraz systemu zasilania gwarantowanego dla potrzeb Urzędu Miasta***

W związku z powyższym, Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
Część 2: Dostawa centralnego zasilania gwarantowanego: Czy Zamawiający dopuszcza baterie umieszczone na dedykowanym stelażu bateryjnym?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania baterii umieszczonych na otwartym stelażu bateryjnym.
Zgodnie z pkt 19 OPZ „System bateryjny", Zamawiający wymaga, aby baterie były umieszczone w zamkniętej, systemowej szafie bateryjnej / szafach bateryjnych albo w zabudowie równoważnej, z zabezpieczeniem DC". W ocenie Zamawiającego dedykowany stelaż bateryjny nie stanowi rozwiązania równoważnego do wymaganej zamkniętej szafy bateryjnej lub zabudowy równoważnej, ponieważ nie zapewnia porównywalnego poziomu ochrony przed przypadkowym dotykiem elementów czynnych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych. Wymóg ten pozostaje również spójny z pkt 27 OPZ, gdzie wskazano wymóg zastosowania obudowy zamkniętej zabezpieczającej elementy czynne przed przypadkowym dotknięciem i ograniczającej dostęp ciał obcych.
Zamawiający podtrzymuje zatem wymaganie dostarczenia baterii w zamkniętej systemowej szafie bateryjnej lub zabudowie równoważnej zapewniającej taki sam poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego i ochrony jak szafa bateryjna oraz wyposażonej w wymagane zabezpieczenia DC

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Adam Libuda