

SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIAGOWCYH

WĘZEŁ W1, W105




1. Istniejący wodociąg z rur żeliwnych DN 250 mm
2. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur żeliwnych – kształtka R-K – DN 250/250 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250x250x250 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm

WĘZEŁ W24, W37, W59, W69, W84



1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250x250x250 mm z bloczkiem oporowym betonowym

WĘZEŁ 01, 02, 03, 04, 05



1. Istniejący wodociąg z rur żeliwnych DN 250 mm
2. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur żeliwnych – kształtka R-K – DN 250/250 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250x250x250 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm

Inwestor:
GMINA DALESZYCE
PLAC STASZICA 9, 26-021 DALESZYCE

Jednostka projektowa:
AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich

Dane jednostki projektowej:	Dane kontaktowe:
Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie	tel. +48 605 - 463 - 030 e-mail: munnich@tlen.pl

Temat:
Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy

Treść rysunku:			Data:
SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			październik 2021
Projektował: mgr inż. Michał Münnich	Nr uprawnień: SWK/0141/PWOS/10	Podpis:	Branża: sanitarna
Sprawdził:			Skala:
Opracował: mgr inż. Marta Dubik	SWK/0076/PWBS/20		Nr rysunku: 12