Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach
Spółka z o.o.
ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
NIP 657-28-83-110 Regon 260460763
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000381317
Kapitał zakładowy 415 000 PLN
(4)

Znak: ZUK/p/110/2020

Daleszyce, 06.07.2020r.

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9,

26-021 Daleszyce

W odpowiedzi na pismo Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 819, 818, 817/5, 816/1, 815, 813, 812, 811, 810, 809/3, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796/2, 795/2, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769/1, 768/2, 767, 766, 765/2, 754, 354 położonych w msc. Szczecno, gm. Daleszyce.

1. Należy połączyć istniejący wodociąg PVC Ø 90 przebiegający wzdłuż drogi – dz. nr ewid. 354 (koniec wodociągu na działce nr ewid. 764) z wodociągiem PVC Ø 90 przebiegający wzdłuż drogi – dz. nr ewid. 354 (koniec wodociągu na działce nr ewid. 823/10).
2. Średnicę nowo projektowanego odcinka wodociągu należy dobrać na pełen bilans zapotrzebowania wody do celów gospodarczych i p.poż. (przy doborze parametrów wodociągu należy uwzględnić docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie przynależnego obszaru).
3. Wodociąg należy uzbroić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Projektowana sieć wodociągowa winna spełnić wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr 124 poz. 1030).
5. Dokumentację projektową opracować w sposób zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Do projektu należy dołączyć oryginały oświadczeń właścicieli działek, na których został zaprojektowany wodociąg. W zgodach należy podać datę spisania oświadczenia oraz potwierdzić podpisem i numerem PESEL.
7. Projekt należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
8. W dokumentacji projektowej zamieścić dokumentację geotechniczną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 463) w oparciu o wyniki badań geotechnicznych gruntu wykonanych przez osobę z właściwymi uprawnieniami geologicznymi.
9. Opracowanie należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę. Pozytywny protokół z narady koordynacyjnej oraz orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją inwestycji należy dołączyć do projektu.
10. Dwa egzemplarze projektu należy przedłożyć do uzgodnienia branżowego do ZUK Daleszyce.
11. Właściciele działek, którzy chcą wprowadzić przyłącza wodne na swoje działki, muszą indywidualnie występować do ZUK Daleszyce o wydanie warunków technicznych na dostawę wody po wykonaniu projektowanego odcinka sieci wodociągowej.
12. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu
mgr inż. Marcin Krogulec
TECHNOLOG