Zn. spr.: SA.270.5.2026 Sobibór, dnia 27.08.2026 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji pn. ***„Budowa ogrodzenia lądowiska w miejscowości Żłobek”*** *ogłoszenie nr 2026/BZP 00388205 z dnia 2026-08-12*

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793, ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyraża zgodę na jednakowy dla wszystkich odcinków rozstaw osiowy słupków? – zaproponowane rozwiązanie rozstawu słupków różne na każdym odcinku będzie trudne do zrealizowania i odnosi się tylko do wartości teoretycznych.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednakowego rozstawu osiowego słupków dla wszystkich odcinków.

Pytanie 2
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupka wibroprasowanego o przekroju 10x10x11 oraz rozstawu otworów jak załączonym szkicu? – jest to słupek do zastosowań ogrodzeniowych dużo mocniejszy niż zwykłe słupki wibrowane, posiadający belkę zbrojeniową.



Odpowiedź:
Tak**,** Zamawiający akceptuje i dopuszcza zastosowanie słupka wibroprasowanego, zbrojonego, o przekroju 10x10x11 oraz rozstawu otworów zgodnie z przesłanym szkicem.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuszcza oczko siatki 55mmx55mm z drut fi 3mm?
Odpowiedź:
Tak**,** Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o rozmiarze oczka 55 mm x 55 mm wykonanej z drutu o średnicy (fi) 3 mm.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków betonowych o przekroju 11x10cm?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków betonowych o przekroju 11x10 cm, pod warunkiem, że będzie to słupek wibroprasowany, zbrojony.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Mariusz Szymański
Z-ca Nadleśniczego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)