Zamówienie publiczne: **„Przebudowa drogi gminnej nr 106899B Sobolewo – Kuriany – etap I”,** RIR.271.13.2026 - w formule zaprojektuj i wybuduj.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W pkt 4.10 SWZ wskazano, że okres gwarancji i rękojmi wynosi minimalnie 5 lat, tj. 60 miesięcy, natomiast w rozdziale XVIII SWZ, w ramach kryterium „Okres gwarancji za wady”, wskazano okresy 24, 30 i 36 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej okresu gwarancji i rękojmi za wady.

Odpowiedź 1:

Zamawiający, zmienia zapisy SWZ w pkt. 4.10 na: „okres gwarancji wynosi minimalnie 24 miesiące”. Okres rękojmi wynosi minimalnie 5 lat, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Pytanie nr 2

Prosimy o orientacyjne wskazanie miejsc założenia rur stalowych osłonowych dwudzielnych DN125 na gazociągu.

Odpowiedź 2:

Miejsca założenia rur osłonowych dwudzielnych na sieci gazowej wynikać będą z przyjętych rozwiązań projektowych, w tym od wysokościowego ukształtowania drogi. Orientacyjnie można wskazać jako miejsca do zabezpieczenia sieci gazowej takie jak: poprzeczne przejścia pod nawierzchnią drogi gminnej, pod zjazdami, a także w miejscach zbliżeń z projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu (sieć oświetleniowa, kanalizacja deszczowa). Dobór i montaż odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej leży po stronie Wykonawcy, na podstawie uzgodnionej przez PSG sp. z o.o. dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji pasa drogowego słupkami PD.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wymaga stabilizacji pasa drogowego słupkami PD.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na wykonanie oznakowania poziomego jako cienkowarstwowe.

Odpowiedź 4:

Zezwala.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź 5:
Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. Okres gwarancji oznakowania poziomego jest tożsamy z okresem gwarancji udzielanym przez Wykonawcę dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego Minimalna gwarancja 24 miesiące.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 3 ust. 3 umowy:

Prosimy o wykreślnenie § 3 ust. 3 „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z otrzymaną dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej umowy, według której będzie realizował przedmiot umowy i nie zgłasza do niej żadnych uwag, a w szczególności co do jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym."
Postępowanie jest prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj i to po stronie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 6:
Zamawiający usuwa powyższy zapis tj. ust. 3

Pytanie nr 7

Dotyczy § 6 ust. 2 umowy:

Prosimy o wykreślenie z § 6 ust. 2 umowy słowa „*bezusterkowego",* ponieważ postanowienie umowne które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16).

Odpowiedź 7:
Zamawiający wykreśla z zapisu projektu umowy w § 6 ust. 2 słowo *„bezusterkowe".*

Pytanie nr 8

Dotyczy: § 11 ust. 5 umowy:
„Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody."
Zwracamy się o doprecyzowanie zapisu w świetle nieuznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń – roszczenie może być niezasadne, zwracamy się o uzupełnienie zapisu o zwrot „do pełnej kwoty **uznanego przez Wykonawcę** roszczenia poszkodowanego lub likwidacji **uznanej przez Wykonawcę** zaistniałej szkody".

Odpowiedź 8:

Par. 11. Ust. 5 projektu umowy:
„Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do likwidacji zaistniałej szkody."

Pytanie nr 9

Prosimy o informację kto będzie zobowiązany do utrzymania drogi w okresie zimowym?

Odpowiedź 9:

Podczas realizacji inwestycji – Wykonawca, w okresie gwarancji – Zamawiający.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania kanału technologicznego oraz jego wykonanie podczas przebudowy drogi?

Odpowiedź 10:

Zgodnie z art. 39 ust 6ba pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z póź. zm.) nie ma konieczności budowy kanału technologicznego, gdyż w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest już kanalizacja kablowa SSPW WP. Zamawiający nie będzie wymagał zaprojektowania kanału technologicznego.

Pytanie nr 11

Projekt koncepcyjny przewiduję budowę drogi dla pieszych szerokości 1,5m. Przyjęta szerokość drogi dla pieszych jest niezgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1352). W strefie ograniczonej prędkości (zastosowanie elementów uspokojenia ruchu) ww. rozporządzenie nie przewiduje możliwości zawężenia szerokości chodnika. Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania chodnika o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź 11:

Projektowane rozwiązania w zakresie szerokości chodnika należy kształtować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1352), w istniejącym pasie drogowym, z uwzględnieniem lokalizacji ulicy w strefie ograniczonej prędkości (zastosowanie elementów uspokojenia ruchu). Mając na uwadze powyższe Zamawiający podtrzymuje wykonanie chodników szerokości 1,5m.

Pytanie nr 12

W załączonej do PFU koncepcji profil podłużny projektowanej drogi został skorygowany i miejscowo obniżony przez co nie jest zachowane normatywne przykrycie nad istniejącym uzbrojeniem technicznym min. siecią gazową. Czy Zamawiający dopuszcza korektę proj. profilu podłużnego drogi tak by pozostawić normatywne przykrycie nad istniejącym uzbrojeniem bez konieczności jego przebudowy.

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza zmiany profilu podłużnego Drogi gminnej.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na wykonanie oznakowania poziomego jako cienkowarstwowe.

Odpowiedź 13:

Patrz. Odp. nr. 4

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy w rejonie prowadzonej inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne.

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie posiada informacji na temat stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w obrębie inwestycji.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o Załączenie.

Odpowiedź 15:

Nie posiada, ale jest procedowana.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej. Jeżeli tak to prosimy o Załączenie.

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonawca na etapie sporządzenia dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania takiej decyzji.

Pytanie nr 17

Czy ze względu na zbliżenie jezdni do istniejącego uzbrojenia technicznego **m.in**. sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej i sieci gazowej Zamawiający dopuszcza wykonanie jezdni szerokości 5,0m zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1352).

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jedynie w sytuacjach, gdzie zachowanie szerokości 5,5m będzie niemożliwe ze względów na występowanie istniejących sieci uzbrojenia terenu lub waski pas drogowy.

Pytanie nr 18

Czy istniejący przepust pod jezdnią w km 0+755 należy przewidzieć do pozostawienia?

Odpowiedź 18:

Przepust zlokalizowany w km 0+755 należy przyjąć do przebudowy.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie murków czołowych na wlocie i wylocie przepustów pod jezdnią przewidzianych do przebudowy w km 0+387 i 0+913?

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów w murkach czołowych.

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zmodyfikowana zostaje treść SWZ w poniższym zakresie:

1. **Rozdz. XVI SWZ – Termin związania ofertą:**
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do **dnia 02.10.2026r.**

2. **Rozdz. XVII SWZ - Sposób i termin składania i otwarcia ofert**
   Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e- Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl do dnia **03.09**.2026 r. do godziny 10:00.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.09**.2026 r. o godzinie 11:00.

Zmianie ulegają odpowiednie sekcje ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami, należy dokonać odpowiedniego dostosowania w dokumentach niepieniężnych (wadium) do odpowiednich terminów wpisanych powyżej.
Z uwagi na zmianę terminu składania, otwarcia oraz związania ofertą, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.

Powyższa zmiana wpływa na termin składania i otwarcia ofert, wpływa na ogłoszenie o zamówieniu.

/-/ Adam Tomanek
Podpis Kierownika Zamawiającego