

UWAGA:
Pomieszczenie technicze z zestawem hydroforowym powinno stanowić oddzielną strefę pożarową.

LEGENDA:
- Instalacja wody zimnej
- Instalacje ciepłej wody użytkowej
- Cyrkulacja
- Instalacja p.poż.

[redacted]

Nazwa obiektu

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO W JÓZEFOWIE

Adres inwestycji

Dz. nr ew. 19/67 obręb 0034 SHR Płochocin, ul. Fabryczna, miejscowość Józefów, gmina Ożarów Mazowiecki

Dane inwestora

Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

[redacted]

Temat rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJA WODY

Skala	Data	Nr rys.	Nr strony
1:100	[redacted]	S-02	