Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	Kubatura [m3]	Krotność wymian		Ilość powietrza podstawie wymian	Ilość powietrza m3/h/m2	Liczba osób	Ilość pow. na osobę [m3/h]	Ilość pow. naw z il. os. [m3/h]	Ilość pow wg armatury	Nawiew	Wywiew
PARTER														
0.01	Wiatrołap	7,4	2,55	19,0	1,5		28						30	tarnsf
0.02	Korytarz	62,4	2,55	159,1	1,5		239						240	tarnsf
0.03	Magazyn	4,0	2,55	10,1	2,0		20						tarnsf	30
0.04	Pom. porządkowe	3,0	2,55	7,7	2,0		15						tarnsf	20
0.05	Pom. biurowe	15,2	2,55	38,8	3,0		116		4	30	120		120	120
0.06	Gabinet	15,6	2,55	39,9	2,0		80						80	80
0.07	Magazyn	7,2	2,55	18,4	2,0		37						40	40
0.08	Gabinet	15,7	2,55	40,1	2,0		80						80	80
0.09	Sala zajęć ruchowych	35,1	2,55	89,6			0		5	50	250		250	250
0.10	Szatnia	7,6	2,55	19,4	2,0		39						50	tarnsf
0.11	Łazienka	4,8	2,55	12,3			0					150,0	100	150
0.12	Salon	34,6	2,55	88,1	3,0		264						270	270
0.13	Szatnia odzieży wierzchniej	7,2	2,55	18,4	2,0		37						tarnsf	40
0.15	WC + przedsionek	5,3	2,55	13,4			0					80,0	tarnsf	80
0.16	WC	3,6	2,55	9,2			0					50,0	tarnsf	50
0.17	WC	5,1	2,55	13,0			0					50,0	tarnsf	50
0.18	WC + przedsionek	3,4	2,55	8,6			0					50,0	tarnsf	50
0.20	Pom. techniczne	15,5	2,55	39,5	2,0		79						80	80
0.21	Pom. socjalne	19,9	2,55	50,8	2,0		102						150	tarnsf
0.21a	Korytarz	56,8	2,55	144,9	1,5		217						220	170
0.22	Łazienka	4,0	2,55	10,1			0					150,0	tarnsf	150
0.23	Pralnia	9,7	2,55	24,8	6,0		149						150	150
0.24	Korytarz	7,7	2,55	19,6	1,5		29						30	30
0.25	Przedsionek	4,5	2,55	11,5	4,0		46						50	50
0.26	Rozdzielania posiłków	13,5	2,55	34,5	8,0		276						280	140
0.27	Zmywalnia	4,3	2,55	10,9	10,0		109						tarnsf	140
0.28	Jadalnia	24,3	2,55	61,9	4,0		248						250	250
0.29	Pracownia kulinarna	19,5	2,55	49,8			0		7	30	210		210	210
0.30	Pokój 2-os	23,7	2,55	60,4			0		2	30	60		100	tarnsf
0.31	Łazienka	6,4	2,55	16,2			0						tarnsf	100
0.32	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.33	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.34	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.35	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.36	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf

0.37	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.38	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.39	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.40	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.41	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.42	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.43	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.44	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.45	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.46	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.47	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100
0.48	Pokój 1-os	12,6	2,55	32,0			0		1	30	30		100	tarnsf
0.49	Łazienka	5,0	2,55	12,8			0						tarnsf	100