ZP-A.271.60.2026 Rzeszów, 30 lipca 2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy postępowania pn.: Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy żłobkach Nr 1, 6, 10 w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2026" (3 części)

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793.), zwanej Pzp, publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego.

I

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania trawnika. Czy Zamawiający oczekuje wykonania trawnika z siewu, czy trawy w rolce? Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania przewidziano 500 mkw trawników dywanowych z nawożeniem. Prosimy o jednoznaczne wskazanie technologii, którą należy przyjąć.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że oczekuje założenia trawnika z siewu. Powyższe wynika z dokumentacji dotyczącej postępowania w szczególności ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektu Zagospodarowania Terenu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Aleksandra Kuczałek
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa