Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Dofinansowane przez Unię Europejską

Numer referencyjny: RI.042.4.1.2026

Charsznica, dnia 02.10.2026 r.

GMINA CHARSZNICA
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20
NIP 659-11-53-915, R. 291010027

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:
W pkt. 3.6.e PFU Zamawiający wymaga aby wytrzymałość na napór gruntu (naziom) wynosiła 120cm. Czy celem zweryfikowania powyższego Zamawiający będzie wymagał dokumentu od producenta oczyszczalni, iż zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3 badanie wytrzymałości oferowanych urządzeń zostało wykonane przez laboratorium notyfikowane a badaniu poddana została cała oczyszczalnia (największa z danego typoszeregu) a nie jedynie pojedynczy zbiornik?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wymaga od oferenta przedstawienia oświadczenia wystawionego przez producenta oczyszczalni, iż zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3 badanie wytrzymałości oferowanych urządzeń zostało wykonane przez laboratorium notyfikowane a badaniu poddana została cała oczyszczalnia (największa z danego typoszeregu) a nie jedynie pojedynczy zbiornik.
Zamawiający będzie wymagał okazania protokołu z badania wytrzymałości oczyszczalni wykonanego przez laboratorium notyfikowane, potwierdzające powyższe oświadczenie, w terminach wskazanych we Wzorze Umowy §1 ust. 16 stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2:
Czy celem zweryfikowania zgodności urządzeń z wymaganiami specyfikacji Zamawiający będzie wymagał od oferenta kart katalogowych i rysunków oferowanych oczyszczalni do złożenia wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył karty katalogowe oraz rysunki oczyszczalni, które oferuje w terminach wskazanych we Wzorze Umowy §1 ust. 16 stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 3:
Czy Zmawiający dopuści urządzenia o zerowym zużyciu energii zgodne z normą PN EN 12566-3 oraz zapisami PFU.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza takie urządzenia.

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kościelniak