Wyposażenie studni elektrozaworowej 2x65 mm
Krąg żelbetowy Ø1500 mm
- przekrój poprzeczny



Zestawienie wyposażenia studni elektrozaworowej

L.p.	Nazwa	Średnica [mm]
1	2	3
1	Rurociąg PE	110
2	Tuleja kołnierzowa PE	110
3	Zasuwa kołnierzowa kołnierzowa PE z skrzynką żeliwną i trzpieniem	100
4	Kolano 90 stopni	110
5	Zaślepka PE	110
6	Rura PE	110
7	Obejma rurowa PE zgrzewana eop.	110/63
8	Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem	63mm
9	Zawór kulowy kołnierzowy	65mm
10	Elektrozawór kołnierzowy	65mm
11	Złączka kołnerzowa wkrętna	75/DN65
12	Rura PE SDR 17	75
13	Tuleja uszczelniająca	110
14	Tuleja uszczelniająca	75
15	Krąg betonowy h=500 mm	1500
16	Mufa elektrooporowa	110
17	Trójnik PE	110/110/110

HYDROFAR
Biuro Projektowe Rafał Skrętny
Górka Duchowna 31c, 64-111 Lipno

Projektował:
mgr inż. Rafał Skrętny
(upr. WKP/0137/POOH/15
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej)

Inwestycja
Modernizacja systemu do nawadniania szkółki leśnej w Górzyskach, Nadleśnictwo Smolarz.

Nazwa rysunku
Studnia rozdzielcza 2 EZ - schemat armatury

PROJEKT WYKONAWCZY

Data	Skala	Nr rys.
05.2026	1:20	**5**