Krasiczyn, dn. 17.07.2026 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) na wykonanie zadania pod nazwą pn. **„Budowa kanalizacji Olszany -Rokszyce"**- znak sprawy: ZP.271.7.2026

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ, na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

1. **Pytanie:** Czy przepompownie ścieków należy wpiąć w monitoring? Jeśli tak to proszę podać jakiej firmy monitoring Gmina posiada?

   Odpowiedź: Przepompownia nie będzie posiadać monitoringu.

2. **Pytanie:** Czy w zakresie zadania leży dostarczenie agregatu do rozruchu przepompowni?

   Odpowiedź: Tak, w celu przeprowadzenia rozruchu technologicznego i odbioru, w przypadku gdyby do tego czasu Zakład Energetyczny nie zamontował licznika w docelowym przyłączu.

3. **Pytanie**: Czy serwisy przepompowni są po stronie Wykonawcy czy jako czynności eksploatacyjne po stronie Inwestora?

   Odpowiedź: W okresie gwarancji serwisy przepompowni są po stronie Wykonawcy i firmy produkującej i montującej przepompownie.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Krasiczyn
mgr Monika Kozak