


Oznaczenie					
Nr pomieszczenia Rodzaj odbiornika	istn. odbiory	istn. odbiory	istn. odbiory	istn. odbiory	wypust 400V zasilanie dźwigu osobowego
Moc zainst. [kW]	-	-	-	-	8,0

3x230V/400V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

UWAGI:
1. Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364
2. Istniejącą rozdzielnie główną RG należy doposażyć o wyłącznik nadprądowy trójfazowy C32A
3. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zasłonić zaślepkami

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Jednostka Projektowa: / Nazwa Inwestora:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl		FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA W RADWANOWICACH Radwanowice 1 32-064 Rudawa	
Nazwa obiektu budowlanego:	ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WINDY OSOBOWEJ ORAZ PRZEBUDOWIE W ZAKRESIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH. ROZBIÓRKA ORAZ BUDOWA ODCINKA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. EW. NR 836/564 W MIEJSCOWOŚCI CHEŁMEK, GMINA CHEŁMEK.			
Adres obiektu budowlanego:	ul. Przemysłowa 2, 32-660 Chełmek		Nr działek inwestycji:	836/564
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	Nr projektu:	683/PA-K/09/2025
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda	upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne		styczeń 2026
Sprawdzający:				
Rysunek opracował:	Nazwa Rysunku: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		Skala: -:- - -	Nr rys. IE-01