Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

PZDW/WZP/243/WA/50/2026 Rzeszów, 15.09.2026 r.

Wyjaśnienie, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia, przedłużenie terminu składania ofert

postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:
Remont pomieszczeń w budynku socjalnym w Oddziale PZDW w Mielcu

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00411952/01 z dnia 2026-08-28

W związku z pytaniami Wykonawców w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie: Poz. kosztorysu 1.13 - skucie nierówności betonu - jest 0,35m2
czy nie powinno być 3,54 m2

Odpowiedź 1
Zamawiający wskazuje, że skucie nierówności betonu to wartość 3,54 m2.

Pytanie 2
Poz. kosztorysu 1.13 , 2.8, 3.8 , 4.4 - jest skucie nierówności betonu głębokość do 5 cm analogia rozebranie podłoża grubości do 10 cm. Pytanie: norma katalogowa jest na gr 5 cm - czy zastosować krotność 2.

Odpowiedź 2
Należy zastosować krotność 2.

Pytanie 3
Poz. kosztorysu 2.9 , 2.10, 2.11, 2.12 usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu - jest 12,71 m3. Pytanie: czy nie powinno być 1,27 m3?

Odpowiedź 3
Zamawiający wskazuje, że w poz. 2.9 , 2.10, 2.11, 2.12 powinna być wartość 3,65m3.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy wartości poz. 1.14-1.16, 3.9-3.12, 4.5-4.8

Pytanie 4
Poz. kosztorysu 1.28, 2.32 , 3.31 okna PCV Pytanie: proszę o podanie wymiarów okien.

Odpowiedź 4
Zamawiający podaje wymiary okien: 1.28: 55cmx 84cm, 2.32 i 3.31: 142cmx 145 cm.

Pytanie 5
Poz. kosztorysu 1.35 , 2.17, 3.17, 4.13 warstwy wyrównawcze pod posadzki dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Pytanie: czy zastosować krotność 3, czyli łącznie do grubości 5 cm?

Odpowiedź 5
Zależy zastosować krotność 3.

Pytanie 6
Poz. kosztorysu 6.8 armatura przyłączy 0,50 kpl. Pytanie, czy ma być 1 kpl?

Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do poz. 6.8 kosztorysu, należy uwzględnić 1 komplet.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
tel.: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Sprawę prowadzi:
Magdalena Stanowska
tel. +48 17 860-94-88
email:magdalena.stanowska@pzdw.pl

Pytanie 7
W elemencie - pom. 3 pokój socjalny, nie uwzględniono opraw oświetleniowych. Pytanie: czy zamontować stare z demontażu?

Odpowiedź 7
Zamawiający wskazuje, że należy zamontować nowe oprawy oświetlenia.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania aktualny Kosztorys ofertowy (Rozdział IV SWZ).

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień i modyfikacji w treści składanych ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu wyznaczając go na dzień **21.09.2026 r., do godz. 09:00.**
Termin otwarcia ofert: **21.09.2026 r. o godz. 09:15.**

Zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt 18.1 Podstawowych informacji dotyczących postępowania oraz pkt 8.4) Ogłoszenia o zamówieniu:
- zamiast **16.10.2026 r.**
- wprowadza się **20.10.2026 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje umieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Podstawa prawna:
art. 284 ust. 2, 3 i 6 art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Otrzymują:
a/a

Elektronicznie podpisany przez Piotr Miąso
Data: 2026.09.15 10:35:46 +02'00'