Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

PZDW/WZP/243/WA/50/2026 Rzeszów, 17.09.2026 r.

Wyjaśnienie, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia, przedłużenie terminu składania ofert

postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:
Remont pomieszczeń w budynku socjalnym w Oddziale PZDW w Mielcu

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00411952/01 z dnia 2026-08-28

W związku z pytaniami Wykonawców w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie 8
Proszę o informację czy drzwi zewnętrzne aluminiowe należy zdemontować, i ponownie zamontować, czy uwzględnić nowe w ofercie?

Odpowiedź 8
Drzwi zewnętrzne aluminiowe trzeba wymontować i ponownie zamontować.

Pytanie 9
Pozycja 6.5 kosztorysu - proszę o wskazanie czy obmiar 0,5 jest prawidłowy czy należy go poprawić przy przygotowywaniu oferty na wartość 1,0?

Odpowiedź 9
Skorygowano wartość w poz.6.5 kosztorysu. Ma być 1,0.

Pytanie 10
Proszę o podanie parametrów do doboru podgrzewacza elektrycznego w pomieszczeniu WC.

Odpowiedź 10
Podgrzewacz nie będzie wymieniany. Usunięto poz. 1.27 kosztorysu.

Pytanie 11
Proszę o informację czy w ramach realizacji robót należy zainstalować nowe baterie w pomieszczeniu WC czy baterie pozostają istniejące - w kosztorysie brak pozycji opisujących ten zakres robót.

Odpowiedź 11
Armatura łazienkowa nowa. Uszczegółowiono zapis w poz. 1.23, 1.24 kosztorysu.
Parametry armatury:

- Rodzaj baterii: natryskowa ścienna z mieszaczem
- Kolor baterii: chrom
- Wymiary głowicy: ceramiczna 35 mm
- Wykonanie: mosiądz
- Rozstaw śrub montażowych: 15 cm
- Wyposażenie: słuchawka prysznicowa, wąż, uchwyt

Pytanie 12
Proszę o podanie średnicy oraz typu zaworu pierwszeństwa

Odpowiedź 12
Nie będzie montowany zawór pierwszeństwa. Usunięto poz. 6.7 kosztorysu.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
tel.: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Sprawę prowadzi:
Magdalena Stanowska
tel. +48 17 860-94-88
email:magdalena.stanowska@pzdw.pl

Pytanie 13
Proszę o podanie średnicy konsoli wodomierzowej oraz informację czy wymagana jest dostawa wodomierza razem z konsolą czy pozycja obejmuje samą konsolę.

Odpowiedź 13
Nie będzie montowany wodomierz. Usunięto poz. 6.6 kosztorysu.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania aktualny Kosztorys ofertowy (Rozdział IV SWZ).

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień i modyfikacji w treści składanych ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu wyznaczając go na dzień **22.09.2026 r., do godz. 09:00.**
Termin otwarcia ofert: **22.09.2026 r. o godz. 09:15.**

Zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt 18.1 Podstawowych informacji dotyczących postępowania oraz pkt 8.4) Ogłoszenia o zamówieniu:

- zamiast **20.10.2026 r.**
- wprowadza się **21.10.2026 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje umieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Podstawa prawna:
art. 284 ust. 2, 3 i 6 art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Otrzymują:
a/a

Elektronicznie podpisany przez Piotr Miąso
Data: 2026.09.17 13:33:57 +02'00'