Część nr 2 - Zakup UPS na potrzeby Urzędu Gminy Stara Biała – 4 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt fabrycznie nowy — zaproponowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich oraz wyposażony w niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

Wymagane certyfikaty — sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia, być kompletny, zawierać wszystkie kable i podzespoły, gotowy do uruchomienia bez dodatkowych zakupów oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

Parametry minimalne — wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią wartości minimalne lub równoważne.

Autoryzowana dystrybucja — całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucji producentów na rynek polski.

Gwarancja wykonawcy — Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt gwarancji, w tym na baterie, zgodnie z OPZ.

Przeznaczenie do biur — sprzęt musi być przystosowany do użytkowania w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do stałej pracy człowieka, spełniając wymagania ergonomiczne, bezpieczeństwa oraz normy środowiskowe obowiązujące dla tego typu przestrzeni.

Zasilacz UPS

Parametr	Wymagania minimalne
Bateria	
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	min. 2 minuty
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	min. 10 minut
Wejście	
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	230 ± 10%
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	167 ~ 295
Rodzaj złącza zasilania	IEC C14
Wyjście	
Moc skuteczna	min. 960 W
Moc pozorna	min. 1600 VA
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoida modyfikowana
Gniazda francuskie/schuko	min. 5
Czas przełączania	max. 4 ms
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE
RoHS	TAK
Inne	
Port USB zgodny z HID	min. 1
Typ obudowy	wolnostojąca / Tower
Gwarancja	
Gwarancja na urządzenie	min. 2 lata
Gwarancja na baterie	min. 2 lata