Ożarów Mazowiecki, dnia 26 sierpnia 2026 r.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

Znak postępowania: RZP.271.37.2026

Do Wykonawców

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793 ze zm.), dalej w treści jako: ,,ustawa Pzp'' przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na: **„Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim".**

I. Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań:

1. Czy do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury DN 630 PP SN8 kN/m2 czy rury DN 630 PP SN 8 lite.

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do budowy knalizacji deszczowej należy zastosować rury DN630 PP SN 8 kN/m2 lite.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 - ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania ofert z dnia 01.09.2026 r. **na dzień 03.09.2026 r.** Godziny składania ofert: 11.00 i otwarcia ofert: 12.00 pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni liczony jest od dnia składania ofert tzn. do dnia **02.10.2026 r.**

Wadium w wysokości: 50.000,00 zł należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert na pełny okres związania ofertą.

Otrzymują:
1. Wykonawcy

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz