Częstochowa, 2026-07-15

IZ.271.47.2026

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na przystosowanie części pomieszczeń ZSP nr 7 przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie do prowadzenia zajęć przedszkolnych

Informuję, że w dniu 08.07.2026 r. wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1:

W Przedmiarze brak jest następujących pozycji:
-Obudowy grzejników podokiennych
-Sufity podwieszone modułowe (\600\600\)mm).
-Brak wyposażenia oraz mebli.
-Systemowe ścianki i drziw z wodoodpornych płyt HPL o wysokości dostosowanej do wieku użytkowników.
Proszę o dodanie powyższych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dodaje następujące pozycje w przedmiarze:
Poz. 10) Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m^2.
Poz. 11) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.
Poz. 18) Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku.
Poz. 19) Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.
Poz. 30) Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe.
Poz. 31) Lakierowanie osłon na grzejniki.

Wyposażenie oraz meble nie podlegają wycenie. Załącznikiem do odpowiedzi jest uaktualniony przedmiar.

(-) Aleksander Sałacki
p. o. Zastępcy Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

E.L.