Ujazd, dnia 9-10-2026

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW

Numer postępowania: BIF.271.1.13.2026
ADRES STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8e3cd4a-f6e2-49e4-8e82-3a016f9bfc6a

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**:**
Dostawa i zakup niezbędnego wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Ujazd.
Zamówienie podzielone na 9 części.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIA ZESTAW NR 9 (WPŁYW 8.10.2026 r.)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz modyfikację zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie części 6 pozycji dotyczącej rozdzielacza kulowego 110/75-110-75.
Zamawiający w wymaganiach technicznych wskazał, że przedmiotowy rozdzielacz musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
Pragniemy poinformować, że na rynku pożarniczym nie istnieje rozdzielacz kulowy potrójny o konfiguracji nasad 110/75-110-75 (A/BAB), który posiadałby świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Jednostka certyfikująca CNBOP-PIB wydaje świadectwa dopuszczenia wyłącznie dla standardowej armatury ujętej w wytycznych technicznych, tj. rozdzielaczy potrójnych 75/52-75-52 (B/CBC) oraz rozdzielaczy bliźniaczych (podwójnych) 110/75-75 (A/BB).
Rozdzielacz potrójny o średnicy 110 mm jest sprzętem o charakterze magistralnym/przemysłowym i jest produkowany wyłącznie w oparciu o Polską Normę PN-M-51038.
W związku z powyższym, w celu zapewnienia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych), zwracamy się z pytaniem:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji dokumentacji postępowania i dopuści zaoferowanie rozdzielacza kulowego 110/75-110-75 bez świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB, pod warunkiem, że będzie on wykonany zgodnie z Polską Normą PN-M-51038, co zostanie potwierdzone Krajową Deklaracją Zgodności / Deklaracją Właściwości Użytkowych producenta?
Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu uniemożliwi złożenie ważnej oferty jakiemukolwiek wykonawcy, ze względu na obiektywny brak dostępności opisanego produktu na rynku.

ODPOWIEDZI
Tak.
Zamawiający dopuści zaoferowanie rozdzielacza kulowego 110/75-110-75 bez świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB, pod warunkiem, że będzie on wykonany zgodnie z Polską Normą PN-M-51038, co zostanie potwierdzone Krajową Deklaracją Zgodności / Deklaracją Właściwości Użytkowych producenta, **lub innego dokumentu równoważnego.**

Odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców.

ZATWIERDZAM
ARTUR PAWLAK (-)
BURMISTRZ UJAZDU
/podpisano elektronicznie/