Schemat TB.x

inwestor:
Gmina Grójec
ul.Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

inwestycja:
MODERNIZACJA MAGAZYNU NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI CYWILNEJ

adres inwestycji:
dz. ewid. nr **1969/1**, obręb: **0001** Grójec, jednostka ewidencyjna: **140605_4** Grójec

faza, branża:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektant:
mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI
MA/004/14 | MA-2613
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI **ARCHITEKTONICZNEJ**

sprawdzający konstrukcji:
mgr inż. ARTUR MACIEJAK
MAZ/0341/PWBKb/20 | MAZ/B0/0553/20
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI **KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ**

projektant instalacji sanitarnych:
mgr inż. JACEK JAKUBIAK
MAZ/0413/PBS/16 | MAZ/IS/0224/17
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI **SANITARNEJ**

sprawdzający instalacji elektrycznej:
mgr inż. CEZARY MATUSZEWSKI
MAZ/0269/POOE/14 | MAZ/IE/0458/14
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI **INSTALACYJNEJ SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH**

opracował:
mgr inż. MAREK GAWĘDA

SCHEMAT TB.x


15 kwietnia 2026 r.

rysunek
PAB-E.12 b/s A3

Rozdzielnica TB.x

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S

Pi=34,0kW
Ps=8,5kW
Is=13,2A
cosø=0,93



		G1.1	G1.2	G1.3
Linia zasilajaca z RG	Zabezpieczenie różnicowo–prądowe	Gn. 230V 2 szt.	Gn. 400V 16A	Gn. 400V 16A
		2,0	10	10,0
		8,7	15,5	15,5
N2XH–J 5x16		N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 5x4	N2XH–J 5x4