

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
A
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POZOSTAWIENIE BIEGÓW KLATKI SCHODOWEJ K1 O SZEROKOŚCI W NAJWĘŻSZYM MIEJSCU 1,18, PRZY WYMAGANEJ SZEROKOŚCI 1,2 M
POZOSTAWIENIE SPOCZNIKÓW KLATKI SCHODOWEJ K1 O SZEROKOŚCI W NAJWĘŻSZYM MIEJSCU OD 1,05-1,48 PRZY WYMAGANEJ SZEROKOŚCI 1,5 M
ZGODA NA POZOSTAWIENIE NIEZGODNOŚCI I SPEŁNIENIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W INNY SPOSÓB, NIŻ TO OKREŚLONO
MAZ. KOMENDANTA STRAŻY POŻARNEJ ZNAK WZ.5595.863.1.2021 Z 28 STYCZNIA 2022
K1
K2
SP4
SP5
PORADNIA POZ DLA DOROSŁYCH
PORADNIA POZ DLA DOROSŁYCH
SZPITAL - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
A
hydrant 25 do wykonania
HYDRANT DO PRZENIESIENIA
KLAPA DYMOWA
Część strefy SP4 poza zakresem opracowania. Ewakuacja na zewnątrz klatką schodową K1.
gabinet laryngologiczny 8,05m²
pom. przygotowawcze 12,18m²
gabinet lekarski - przyjęcia 19,02m²
gabinet lekarski - poradnia ginekologiczna 18,69m²
poradnia - badanie słuchu 10,92m²
poradnia - badanie słuchu 8,64m²
komunikacja+schody
biuro głównego księgowego
biuro dyrektora
biuro ds. zamówień publicznych
biuro sekcji finansów
biuro sekcji płac
biuro sekcji zaopatrzenia, transportu i magazynów
biuro działu kadr, szkoleń i spraw socjalnych
biuro Inspektora Ochrony Informatyki
kabina higieny osobistej
pom. porządkowe
pom. serwisowe
pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania max 2 os.
1821
1308
2000
2242
1216
1216
1216