RZUT PIĘTRA I INSTALACJA PRZY

PRZYCHODNIA

BLOK DIAGNOSTYCZNY

BLOK ŁÓŻKOWY



LEGENDA :

- Aparat przyłóżkowy AP 400
- Przycisk pociągowy przywoławczy
- Przycisk przywoławczy
- Centralka pokojowa z przyciskiem kasowania i przywołania
- Lampka sygnalizacyjna
- Centrala systemu przywoławczego - przewód magistrali

MM/PP -MM-nr centrali stystemu przywoławczego
PP-nr pomieszczenia

SS/CC/PP -SS-nr sygnalizatora
CC-nr centrali
PP-nr pomieszczenia

CC/MM/PP -MM-nr centrali systemu przywoławczego
CC-nr centralki pokojowej
PP-nr pomieszczenia

PP/CC/MM -MM-nr centrali systemu przywoławczego
CC-nr centralki pokojowej
PP-nr pomieszczenia

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
8. Ostateczną lokalizację elementów należy potwierdzić z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie realizacji.

PPU Mar Bud	ul.Norwida 4 09-200 Sierpc		
BP BP TELECOM	09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20 tel. 691 710 812 biuro@bptelecom.pl		
NAZWA INWESTYCJI	Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZOZ w Żuromin dla osób z niepełnosprawnością	SKALA	ND
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA 1 - INSTALACJA PRZYZYWOWA		
OBIEKT	ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin kategoria budynku : XI	WERSJA 1	PROJEKT PT
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żuromin ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	DATA 08.2026	BRANŻA TT

WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.
OPRACOWAŁ BR. TELETECHNICZNA	inż. Norbert Górzyński	STP 029/2014 NIWUZ XLIX/295 TECHOM 0A4 209/P/2005 PSAC ZAR TECHN PZT 4148 CNBOP DSO nr.2/07/2008 CNBOP SSP nr.1/11/2008		PT-TT-PRZY-02
PROJEKTANT BR. TELETECHNICZNA	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk	LUB/0104/PWOT/20		
SPRAWDZAJĄCY BR. TELETECHNICZNA	mgr inż. Józef Marecki	0941/98/U		ark. nr: