Kraków, dnia 15 października 2025 r.

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WPZ.52840.554.2025.3.DT

2025 -10- 17
32465 60 m

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 188) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2025 r. inwestora: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez - mgr inż. poż. Piotr Gruca, nr dyplomu 9811, z uwagi na niespełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- **ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru**

dla budynku kultu religijnego – kaplicy cmentarnej zlokalizowanej w Marcinkowicach na działce nr 171 obr. Marcinkowice, powiat nowosądecki

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w **§ 5 ust. 1 pkt 1** cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, uzasadnionych w opracowaniu pt.: ***„Wniosek o odstępstwo (...) dla budynku kultu religijnego – kaplicy cmentarnej zlokalizowanej w miejscowości Marcinkowice na działce nr 171 obr. Marcinkowice, powiat nowosądecki"*** z lipca 2025 r., tj.:

1. **Wykonanie budynku w klasie odporności pożarowej „C".**
2. **Wyposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Instalacja spełniająca wymagania Polskich Norm oraz wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.**
3. **Zwiększenie o 100 % ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach, w taki sposób, że 4 kg (lub 6 dm^3) przypada na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. Gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 27A.**
4. **Zapewnienie kierunku otwierania się drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku na zewnątrz, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Za zgodność

15

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1a k.p.a. niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej – wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 535).

Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku – adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika – jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Chełmiec,
   ul. Papieska 2,
   33-395 Chełmiec + 1 egz. Ekspertyzy technicznej.
2. a/a + 1 egz. Ekspertyzy technicznej.

Do wiadomości:
1. KM PSP w Nowym Sączu + 1 egz. Ekspertyzy technicznej.

Za zgodność

16