IZP.271.8.2026.JK

GMINA WYSOKIE
ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie
tel. 84/680-62-06 fax 84/680-62-44
NIP 713-29-91-333 Regon 950371672

Wysokie, dnia 27.07.2026r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant I pn.; **„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wysokie"**

WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania, których treść przedstawiono poniżej.
Działając w oparciu o art. 284 ust 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zestaw pytań z dnia 22.07.2026r.:

Pytanie 1
Brak jest rysunków wiaty śmietnikowej - prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana wiata, wymiary wiaty, sposób posadowienia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowe informacje dotyczące wymiarów, materiałów, konstrukcji i sposobu posadowienia wiaty śmietnikowej znajdują się w STWiOR w dziale ST-12.00 – WIATA ŚMETNIKOWA str. 124.

Pytanie 2
Brak jest rysunków dotyczących wymiany ogrodzenia i bramy. Prosimy o informację jaką długość ogrodzenia należy wymienić oraz określenie wysokości i konstrukcji ogrodzenia, gdyż w zamieszczonej dokumentacji raz jest siatka a raz panele.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące ogrodzenia i bramy wjazdowej znajdują się w STWiOR w dziale ST-11.00 - OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA

Pytanie 3
Prosimy o podanie grubości i koloru kostki na plac manewrowy oraz rysunek przekroju przez nawierzchnię z warstwami konstrukcyjnymi.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować kostkę brukową, betonową, dwuteową z klinującym się zazębianiem o gr. 8 cm w kolorze szarym. Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania przedstawia przekrój przez nawierzchnię z ustaleniem warstw konstrukcyjnych.

Pytanie 4
Prosimy o zamieszczenie pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacji hydrogeologicznej studni wraz z profilem otworów studziennych.

Odpowiedź:
Zamawiający załączniku nr 2 do odpowiedzi na pytania, Zamawiający zamieszcza pozwolenie wodnoprawne oraz wyciąg z operatu wodnoprawnego wraz z profilem otworów studziennych.

Pytanie 5
Prosimy o zamieszczenie rysunków szachtów studziennych z wymienianą armaturą, gdyż nie wiadomo jakie średnice armatury należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 2 do odpowiedzi na pytania, Zamawiający zamieszcza wyciąg z operatu wodnoprawnego wraz z rysunkami. Średnice armatury należy przyjąć zgodnie z załączonymi, do operatu wodno prawnego, rysunkami.

Pytanie 6
Przedmiar wskazuje na montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 10m3 natomiast z dokumentacji projektowej wynika , że zbiornik jest istniejący. Czy należy przyjąć do wyceny zbiornik czy nie. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów zbiornika.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny nie należy przyjmować zbiornika bezodpływowego na ścieki. Zgodnie z dokumentacją techniczną – pozostaje istniejący zbiornik bezodpływowy.

Pytanie 7
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę – decyzja nr 1698/25.

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu poprzez przedłużenie terminu składania ofert w związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi, w następujący sposób:

Treść SWZ przed zmianą:

...

14.2. Termin składania ofert: 28.07.2026 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 28.07.2026 r. godz. 10:20.

...

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.08.2026 r.

Treść SWZ po zmianie:

14.2. Termin składania ofert: 06.08.2026 r. godz. 12:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 06.08.2026 r. godz. 12:20.

...

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.09.2026 r.

Załączniki:

1. Załącznik do odpowiedzi (zał nr 1 i 2).
2. Decyzja nr 1698/25.

WÓJT GMINY
Dorota Dobrzyńska
.....