Nr postępowania: RIZ.271.7.2026

Kluki, 22.07.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

Do:

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kluki

Zamawiający - Gmina Kluki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), w związku z zadanym pytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności występującej pomiędzy dokumentami postępowania. W SWZ wskazano, że wymagana jest oprawa o masie nie większej niż 2 kg, natomiast w projekcie wykonawczym dla tej samej oprawy określono maksymalną masę nie większą niż 4 kg. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które wymaganie jest obowiązujące i powinno zostać przyjęte przy przygotowaniu oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy przygotowaniu oferty należy kierować się wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym masa oferowanej oprawy nie może być większa niż 2 kg.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

1) Termin składania ofert:

   było: 23.07.2026 r. do godziny 10:00

   jest: 28.07.2026 r. do godziny 11:00

2) Termin otwarcia ofert:

   było: 23.07.2026 r. o godzinie 10:30

   jest: 28.07.2026 r. o godzinie 11:30

3) Termin związania ofertą:

było: 21.08.2026 r.

jest: 26.08.2026 r.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Kluki
Grzegorz Gryczka