Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 aw / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:15

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	12	11	13	0.912
Podłoga	20	12	11	13	0.934
Sufit	70	28	15	50	0.537
Ściany (4)	50	32	4.27	410	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	32 x 32 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 1 (1.000)	355	355	3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.23 W/m² = 18.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.35 m²)