SI.271.11.2026 Niwiska, dnia 27.08.2026 r.

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: **„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole – Lipny Bór”**

Identyfikator postępowania: ocds-148610-efde82e4-5601-47b2-a54a-3ab13199cff7

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie Nr 1
Czy zakupu agregatu przewoźnego prądotwórczego typu Honda z opisu zasilania elektrycznego przepompowni jest z zakresie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Pompownia ma być przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego. Zakup agregatu nie jest w zakresie projektu.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Signed by / Podpisano przez:
Elżbieta Wróbel
Date / Data:
2026-08-27 12:36

Wójt Gminy Niwiska

(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)