Gmina
Dębe Wielkie

ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

tel. 25 756 47 00
fax 25 756 47 34

sekretariat@debewielkie.pl
www.debewielkie.pl

Dębe Wielkie, 02.10.2026

SR.271.22.2026

- do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Przebudowa odcinka ul. Pałacowej w msc. Olesin, gm. Dębe Wielkie stanowiącej dr. gm. 220211W”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), ***wraz z udzielonymi odpowiedziami.***

Pytania z dnia 02.10.2026 r. data wpływu do Urzędu Gminy Dębe Wielkie dnia 02.10.2026 r.

Pytanie 1:

Dzień dobry, Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ile m2 poboczy jest do wykonania, czy według przedmiaru 284 m2 czy według projektu - 426 m2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej założono docelowe wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, jednakże przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m, dlatego też Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia jest wykonanie poboczy w ilości 284 m^2 z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – po zagęszczeniu 10 cm. A zatem pobocza należy wykonać według przedmiaru robót w ilości 284 m^2.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie w związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi oraz w związku z upływającym w dniu 06.10.2026 r. r. o godz. 10.00 terminem składania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp **zmienia w dniu 02.10.2026 r. treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez przedłużenie terminu składania, otwarcia i związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **06.10.2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **07.10.2026 r. godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert **06.10.2026 r., godz. 10:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **07.10.2026 r. godz. 10.30**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04.11.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 05.11.2026 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia 2026/BZP 00448426 z dnia 2026-09-21 .

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie

Dokument podpisany
przez Karol Rogala
Data: 2026.10.02
13:48:35 CEST