


OZNACZENIA:

- -Q0 rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z wkładką g25A 1 kpl
- -Pe0 licznik energii elektrycznej EC6 - 400VAC 1 kpl
- -Z1 ogranicznik przepięć klasy B+C, układ TN-C 1 kpl
- -F1 wyłącznik nadprądowy 15kA, B-6A-230V, 1P 3 kpl
- -L1 lampka kontrolna 3xLED-230VAC 1P 1 kpl
- -F2 wyłącznik nadprądowy 15kA, B-16A-230V, 1P 1 kpl
- -Fs wyłącznik nadprądowy 15kA, B-6A-230V, 1P 1 kpl

OZNACZENIA:

- -K stycznik mocy 3P-63A, praca AC3, cewka Us-230VAC, 1z+1r 3 kpl
- -R1 rozłącznik izolacyjny 40A/400V 1P 3 kpl
- -Q1,2,3 rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkładką gG25A 3 kpl



Przewidywany prąd zwarciovy Ik3p/Ik1p =5,80/7,29kA
Moc : Pi-4,00kW
Un-230/400VAC, cosφ-0,85
Spadek napięcia ΔU<2%
Układ szyn: L1,L2,L3,PEN, sieci: TN-C
Prąd ciągły szyn zbiorczych In-63A
Prąd ciągły odcjęć prądowych Ino-40A

-XS

-Fs - 2	1 ●	-K5 - 3
-P1 - 1	2 ●	-K5 - 1
-K1 - A1	3 ●	-K5 - 5
-P1 - 2	4 ●	
- N	5 ●	-K5 - 4
-K1 - A2	6 ●	

OZNACZENIA:

- -K stycznik mocy 3P-63A, praca AC3, cewka Us-230VAC, 1z+1r 3 kpl
- -K5 programator astronomiczny PCZ 525 1 kpl
- -P1 rozłącznik izolacyjny 1P 25A-230V 1 kpl
- -Fs wyłącznik nadprądowy 15kA, B-6A-230V, 1P 1 kpl
- -XS listwa sterownicza WDU2,5mm2 1 kpl

WOSAN –USŁUGI PROJEKTOWE; ul. Karbońska 5/10; 25-640 Kielce					Opracowanie P.W.
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Kutyła	1/Tbg/98	elektryczna		
Sprawdził	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POE/03	elektryczna		Data 04.2015r
Przedsięwzięcie Budowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zarwadzie gm. Dębica					
Inwestycja Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zarwadzie gm. Dębica					
Przedmiot rysunku					Skala - Numer rysunku 2