RRG.271.21.2026.AR Kotuń, dnia 18.11.2026 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „Budowa drogi gminnej Kępa-Pieńki" udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: W sekcji V ogłoszenia o zamówieniu wskazano, iż Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawców. Jednocześnie w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ Zamawiający przewidział wykluczenie wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz wskazanie, które postanowienia są wiążące dla Wykonawców.

Odpowiedź: W wyniku omyłki w ogłoszeniu nie wskazano fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawców. Ogłoszenie zostanie skorygowane.

Pytanie 2: W dokumentacji projektowej widnieje zapis o istniejących i projektowanych rzędnych złączy kablowych prosimy o potwierdzenie czy dostosowanie wysokości złącz jest w zakresie wykonawcy? 2. Prosimy o wyjaśnienie: W warunkach usunięcia kolizji wymieniono urządzenia elektroenergetyczne w chodzące w kolizję z proj. inwestycją lecz w nie zaprojektowano ich przebudowy dotyczy wszystkich punktów poza punktem b) z warunków numer RM/0876972/1140745/OW/24

Odpowiedź: Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do regulacji wysokościowej złącz kablowych oraz przewodów linii napowietrznej i przyłączy nn., zgodnie z projektowanymi rzędnymi widocznymi na PZT.

Kolizja linii nn. oraz przyłączy napowietrznych nn. dotyczy nowoprojektowanej skrajni drogi.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ, w wyniku udzielonych odpowiedzi na zadane pytania, informujemy o <u>wydłużeniu terminu na składanie ofert w postępowaniu do dnia 27.11.2026r.</u>

Wójt Gminy Kotuń
/-/ Daniel Celiński