Nowy Sącz, dn. 10.07.2026 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu
/strona internetowa prowadzonego postępowania/

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu" (ZP.382-14/26)**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ"), Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „PZP", złożonego przez portal e-zamówienia dla postępowania o numerze ZP.382-17/26 dot. : „Dostarczenie i montaż mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu - kierunek Energetyka" znak sprawy ZP. 382-17/26, z którego treści niewątpliwie wynika że, że zapytania dotyczą postępowania ZP.382-14/26 pn.: **Dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu** udziela następujących odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust.6 „PZP":

PYTANIE NR 1:

Według rysunku, stanowiska pracy przy stole laboratoryjnym w sali nr 10 zawierają szafki na całej swojej długości posadowione bezpośrednio na podłożu (bez stelaży). Czy mają to być stanowiska do pracy stojącej, czy też Zamawiający przewiduje także miejsca do siedzenia – co naszym zadaniem wymaga istotnej zmiany konstrukcji stołu na wersję ze stelażem typu A lub C z szafkami i miejscami na nogi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 1:
Zamawiający nie przewiduje miejsc do siedzenia. Konstrukcje stołów ze stelażem tupu A, z zachowaniem wymiarów ze specyfikacji. Stelaże nośne wykonane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 30 x 30 x 2mm, pokrytych farbą proszkową, zakończone regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.

PYTANIE NR 2:
Czy Zamawiający wymaga dostawy mebli laboratoryjnych z atestem higienicznym wydanym przez np. Państwowy Zakład Higieny dla stołów laboratoryjnych, wyspowych, przyściennych z blatami, potwierdzającym, że produkty odpowiadają wymaganiom higienicznych do wykonywania prac w pracowniach chemicznych, fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, przemysłowych, itp.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 2:
Zamawiający potwierdza, że wymagany jest atestem higienicznym wydanym przez np. Państwowy Zakład Higieny dla stołów laboratoryjnych, wyspowych, przyściennych z blatami, potwierdzającym, że produkty odpowiadają wymaganiom higienicznych do wykonywania prac w pracowniach chemicznych, fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, przemysłowych, itp.

Podobnie zlew musi posiadać atest higieniczny na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub jednostkę równoważną.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ.

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez Grzegorz Janusz Przydatek
10.07.2026
13:13:15 +02'00'