

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ
ZMIANA TREŚCI SWZ (W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Numer postępowania: WRI.271.1.36.2025.ZP

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00488603/01 z dnia 2026-10-15

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa0f1bd8-572d-4b16-aea0-0496c1472927>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do punktów poboru energii elektrycznej podległych Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki – Urząd Miasta.**

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zestaw pytań z dnia 16.10.2026 r. poprzez platformę e-Zamówienia

Pytanie 1 – Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej...")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

Pytanie 2 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego..."). Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej..."), CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. § 2 ust. 9 – Przedmiot umowy ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego...")

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2026 poz. 43 ze zm.).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie oddzielnej umowy kompleksowej dla punktu poboru, dla którego Zamawiający posiada status prosumenta?

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów z wybranym Wykonawcą na wzorach umownych Wykonawcy (wzory umów: "Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji", "Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji"), zatwierdzonych przez Zarząd Spółki, które będą uwzględniały postanowienia Zamawiającego?

Równocześnie Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Pytanie 3 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. § 11 - Zmiany w umowie ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego..."). Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej...")

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu: ***"Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."***

Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa.

Pytanie 4 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. §5 ust. 2, §11 ust. 1 i 4 ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego...")

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym od dnia ich wejścia w życie. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu §5 ust. 2 Części III SWZ na 2027 r. do treści:

"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy"

oraz zapisu §11 ust. 4 Części III SWZ na 2027 r. do treści:

„4. Zmiana postanowień umowy, z wyłączeniem zmiany cen na skutek VAT i akcyzy (o których mowa w §5 ust. 2), może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Pytanie 5 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. §7 ust. 1-2 ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego...")

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W takiej sytuacji:

- Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
- po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie adresu e-mail do wysyłki faktur.

Pytanie 6 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. §7 ust. 2 ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego...")

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Proszę o informację, czy takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego?

Czy Zamawiający wymaga bezwzględnie wskazania Id wewnętrznego: 7731656546-10083?

Pytanie 7 – CZĘŚĆ III SWZ na 2027 r. §7 ust. 2 ("Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego...")

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ewentualne błędy formalne faktury, niemające wpływu na wysokość należności oraz możliwość identyfikacji odbiorcy, nie będą powodowały wstrzymania płatności.

Pytanie 8 – CZĘŚĆ I SWZ, Rozdział 5, pkt 2, 9-10 ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej..."), Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY")

Proszę o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy ?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracam się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Pytanie 9 – CZĘŚĆ I SWZ, Rozdział 5, pkt 2, 9-10 ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej..."), Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY")

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu, zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 1, w przypadku zamówień na dostawy.

Pytanie 10 – Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej..."), Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację danych wskazanych w Części IV SWZ - Załączniku nr 1 do SWZ ("Wykaz i charakterystyka obiektów objętych niniejszym zamówieniem"), ze szczególnym uwzględnieniem grupy taryfowej dla punktu poboru wymienionego na poz. 20 – Hydrofornia , 590543540600295315 - wskazano: G11; winna być wskazana: C11.

Proszę o uwzględnienie powyższej zmiany w Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY").

Pytanie 11 – CZĘŚĆ I SWZ, Rozdział 16, pkt 4 i 8 ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA")

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Pytanie 12 – Część II SWZ, pkt 2 ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poprawę pkt 2 Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY") w zakresie:

- wskazanego wolumenu oraz ilości punktów poboru dla grupy taryfowej G11 (wiersz 4)– dane te powinny być uwzględnione w wierszu 1 dla grupy taryfowej C11,
- wyliczenia wartości kolumny 8: „Wartość za opłatę handlową netto [zł] kol.7*kol.2*5 m-cy” – do wyliczenia wartości za opłatę handlową winien zostać wskazany okres 12 miesięcy a nie 5 m-cy.

Pytanie 13 – CZĘŚĆ I SWZ, Rozdział 12, pkt 2-8 ("OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY "),
CZĘŚĆ I SWZ, Rozdział 13, pkt 1 ("SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT")

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że oferta Wykonawcy winna być sporządzona **jedynie** na formularzu wg Części II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY").

Na Platformie e-Zamówienia w części: „Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie” nie został zamieszczony systemowy formularz ofertowy

Pytanie 14 – Część IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej..."), Część II SWZ ("FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZ OFERTY")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na procentowego podziału energii czynnej na strefy dla punktów w grupie taryfowej C12b.

Czy na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca winien przyjąć w grupie taryfowej C12b procentowy podział energii czynnej na strefy: 61,73% dla strefy dziennej oraz 38,27% dla strefy nocnej?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający oświadcza, że wszystkie dane i parametry wskazane w Części IV SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1: Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej...") są zgodne z aktualnymi umowami oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanych przez właściwego OSD.

Ad. 2)

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie oddzielnej umowy kompleksowej dla punktu poboru, dla którego Zamawiający posiada status prosumenta.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zawarcie umów z wybranym Wykonawcą na jego formularzach i wzorach umów z uwzględnieniem postanowień Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza również zawarcie umowy drogą korespondencyjną oraz elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Ad. 3)

Zamawiający oświadcza, że omyłkowo wskazał w postępowaniu jeden punkt odbioru w taryfie przeznaczonej dla gospodarstw domowych - G11 zamiast C11. Po zmianie w postępowaniu brak jest taryfy G, dlatego zapis ten wydaje się bezpodstawny.

Ad. 4)

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu §5 ust. 2 Części III SWZ na 2027 r. do proponowanej treści.

Ad. 5)

Zamawiający akceptuje proponowane brzmienie.

Ad. 6)

Zamawiający wymaga aby na fakturze ustrukturyzowanej znajdował się wskazany Id wewnętrzny. (Dla wszystkich punktów poboru objętych niniejszym postępowaniem). Jeśli jednak z przyczyn np. technicznych umieszczenie identyfikatora Zamawiającego będzie niemożliwe, bezwzględnie wymagany jest aby na fakturze znajdował się adres punktu poboru którego płatność dotyczy. Informacje, te umożliwiają prawidłową i szybką identyfikację faktury powiązanej z niniejszą umową w systemie KSEF Nabywcy w sytuacji, kiedy do rejestru trafiają zbiorczo dziesiątki faktur w ramach NIP-u masowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wystawionych na podstawie innych umów i na inne punkty poboru. Dotychczasowe **nieumieszczanie** przez Wykonawcę wymaganych informacji **we wskazanej formie** na fakturach ustrukturyzowanych, powoduje problemy z ich identyfikacją i generuje odsetki za nieterminowe wpłaty.

Ad. 7)

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie prosi o zachowanie należytej staranności przy wprowadzaniu danych umożliwiających prawidłową identyfikację faktury.

Ad. 8)

Zamawiający potwierdza, że zapotrzebowanie na energię elektryczną na rok 2027 zostało oszacowane na podstawie zapotrzebowania na rok 2025 oraz do czerwca 2026 r. Zamawiający oświadcza, że podane wartości są wartościami szacunkowymi i mogą odbiegać od rzeczywistego zużycia w 2027 roku (in plus).

Ad. 9)

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę i charakter zamówienia, jakim jest dostawa energii elektrycznej, nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć i podać stałej, minimalnej wielkości energii, jaka zostanie faktycznie zużyta w okresie trwania umowy.

Zużycie energii w obiektach zamawiającego jest bowiem uzależnione od wielu niezależnych czynników, w tym m.in. od warunków atmosferycznych czy bieżących potrzeb eksploatacyjnych.

Jednakże, mając na uwadze treść art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dążąc do zapewnienia konkurencyjności i transparentności postępowania, zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość energii elektrycznej, jaką się zobowiązuje odebrać w okresie trwania umowy wynosi 100 000 kwh.

Ad. 10)

Zamawiający oświadcza, że według Załącznika A do aneksu nr 5/2026 do umowy 18/PZP/K/2025/JP z dnia 21.10.2025 roku, dla wspomnianej lokalizacji podano grupę taryfową G11. Natomiast po weryfikacji faktur stwierdzono, że docelowo obowiązującą obecnie taryfą jest taryfa C11 a w załączniku jest błąd. Formularz zostanie poprawiony.

Ad. 11)

Zamawiający akceptuje w przypadku jednostki kWh stosowanie cen z dokładnością czterech miejsc po przecinku oraz w przypadku ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 12)

W związku z brakiem punktów poboru w grupie taryfowej G11 (w związku z odpowiedzią na pytanie nr 10) wspomniany punkt zostanie uwzględniony w wierszu 1, dla grupy taryfowej C11.

Ad. 13)

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt 22 ppkt 1 SWZ (rozdział 12) na ofertę składa się formularz ofertowy, będący dokumentem opisanym jako CZĘŚĆ II SIWZ - FORMULARZ OFERTY (PO ZMIANIE Z DN. 20.10.2026).

Ad. 14)

Zamawiający akceptuje zaproponowany podział procentowy.

**ZMIANA TREŚCI SWZ (W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Zamawiający mając na względzie udzieloną odpowiedź, zgodnie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także rozdział 13 ust. 13-18 SWZ, informuje, iż dokonuje się zmiany treści SWZ w zakresie zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

Dokonuje się także zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jak wskazują przytoczone powyżej przepisy:

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z przywołanym przepisem, zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. **Zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 SWZ zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia, z powyższego wynika, że zamawiający w uzasadnionych przypadkach może również zmienić treść opisu przedmiotu zamówienia, czyli w niniejszym stanie faktycznym zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany/modyfikacji punktu poboru, dla którego błędnie przypisano grupę taryfową G11 zamiast grupy C11 w części IV SWZ (poz. 20).** Ponieważ ustawa nie definiuje w żaden sposób uzasadnionego przypadku uprawniającego do zmiany specyfikacji, to za zmianę uzasadnioną należy uznać zmianę wymagań, które nie odpowiadają w pełni zamierzeniom zamawiającego zarówno co do przedmiotu zamówienia, jak i warunków jego realizacji. Może mieć to związek zarówno z błędem popełnionym przez zamawiającego przy formułowaniu SWZ, jak i ze zmianą potrzeb zamawiającego, albo też wykryciem, że postanowienia SWZ nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i zrozumiały (KIO 2108/11).

Ustawodawca przyjął, iż istotną zmianą będzie zmiana dotycząca określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. **Dla oceny istotności nie za zatem znaczenia, czy zamawiający dokonał zaostżenia wymagań, czy też poluzowania.** Nie ma także znaczenia, w jakim zakresie owa zmiana dotyka jednego z wyżej wymienionych elementów. Może to być jedynie drobna korekta polegająca na doprecyzowaniu użytego sformułowania.

W niniejszym stanie faktycznym dokonana przez zamawiającego zmiana dotyczy warunków realizacji zamówienia, które są istotne dla prawidłowego oszacowania i przygotowania ofert przez wykonawców, zamawiający mając na względzie art. 286 ust. 3, w zw. z art. 284 ust. 2, a także rozdział 13 ust. 13-18 SWZ, zamawiający przedłuży **termin składania ofert** o czas niezbędny na ich przygotowanie wyznaczając go na dzień **27.10.2026 r. godz. 9:30**. Zmianie ulega również termin związania ofertą.

Zamawiający także podkreśla, że pojęcie czasu niezbędnego jest względne. Inaczej bowiem należy ocenić konieczność wydłużenia terminu składania ofert, jeżeli zmiana zostanie wprowadzona dzień lub 2 dni po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a inaczej jeżeli będzie to dzień lub 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W tym ostatnim przypadku nawet stosunkowo drobna zmiana będzie stawiała się istotna, jeżeli wpływa choćby pośrednio, na treść oferty (P. Wójcik [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022).

Natomiast z daleko posuniętej ostrożności procesowej, i ewentualnej kontroli, zamawiający pragnie zauważyć, iż pomiędzy niniejszym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, a terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa co najmniej 7 dni, co należy uznać, za spełnione w przypadku zamówień na usługi zachowania co najmniej minimalnego terminu składania ofert.

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ (rozdział 13 ust. 13-18):

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj: Platformie e – Zamówienia na której została udostępniona SWZ.

Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 pzp, tj. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj: Platformie e – Zamówienia.

W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Mając powyższe na względzie zamawiający zmienia zapisy w SWZ:

CZEŚĆ I SWZ - ROZDZIAŁ 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zgodnie z art. 307 ust. 1 – zamawiający określa datę terminu związania ofertą i wskazuje ją na **dzień 25.11.2026 r.**

CZEŚĆ I SWZ - ROZDZIAŁ 13 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć: do dnia 27.10.2026 r. do godz. 9:30 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>

Wykonawca może dopisać nazwą zamówienia, która dotyczy składanej oferty.

CZEŚĆ I SWZ - ROZDZIAŁ 14 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2026 r. o godz. 10:00

CZEŚĆ I SWZ - ROZDZIAŁ 16 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku - jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i cena końcowa oferty nie może być określona za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz, z uwzględnieniem ust. 8.

CZEŚĆ I SWZ – ROZDZIAŁ 16 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

CZEŚĆ II SWZ (FORMULARZ OFERTY) – tabela w ust. 2 otrzymuje nowe obowiązujące:

Grupa taryfowa	Ilość punktów poboru	Moc umowna	Szacunkowe zapotrzebowanie energii [kWh]	Cena za energię elektryczną czynną							Usługa dystrybucji
				Cena za energię elektryczną [zł/kWh]	Wartość za energię elektryczną netto [zł] kol.5*kol.4	Oплата handlowa [zł/m-c/PPE]	Wartość za opłatę handlową netto [zł] kol.7*kol.2*12 m-cy	Wartość netto [zł] kol.6+kol.8	VAT	Wartość brutto [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C11	17	279	233 208								
C12b	2	21	5 537								

C21	1	40	22 552								
Razem:	20	340	261 297	Nie wypełniać		Nie wypełniać			Nie wypełniać		
ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (CENA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ +CENA BRUTTO ZA USŁUGĘ DYSTRYBUCJI)											

CZĘŚĆ III SWZ (Projektowanie postanowienia umowne) – § 5 ust. 2 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

CZĘŚĆ III SWZ (Projektowanie postanowienia umowne) – § 11 ust. 4 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Zmiana postanowień umowy, z wyłączeniem zmiany cen na skutek VAT i akcyzy (o których mowa w §5 ust. 2), może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Wobec dokonanych powyższych zmian, zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. platforma e-Zamówienia:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa0f1bd8-572d-4b16-aea0-0496c1472927>

1. FORMULARZ OFERTY (CZĘŚĆ II SWZ) – PO ZMIANIE Z DNIA 20.10.2026 r.,
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ IV SWZ) – PO ZMIANIE Z DNIA 20.10.2026 r.
3. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE (CZĘŚĆ III SWZ) – PO ZMIENIE Z DNIA 20.10.2026r.

Dokonane zmiany stają się wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego