ZWiK Prudnik

ZWiK PRUDNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
33 337 210,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi
- wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001

Prudnik, dnia 22.05.2025 r.

L.dz. JRP-II /1293/84/05/2025

Inwestor:
Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

Pełnomocnik:
MWM Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Artura Grottgera 35
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 23.04.2025r. (data wpływu: 29.04.2025r.) **ZWiK Prudnik Sp. z o. o.** informuje, iż nieruchomość jest już podłączona do sieci wodociągowej. W związku z powyższym należy wykorzystać istniejący przyłącz wodociągowy, po sprawdzenie jego stanu technicznego oraz ewentualnej wymianie/naprawie.

Jednocześnie informujemy, że zapewnimy wodę na cele przeciw pożarowe **zewnętrzne** w ilości 10 l/s.

Prezes Zarządu
Adam Szczepański

Otrzymują:
1.Adresat
2.JRP-II a/a

ZWiK Prudnik

ZWiK PRUDNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
33 337 210,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi
- wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001

Prudnik, dnia 22.05.2025 r.

L.dz. JRP-II /1293/83/05/2025

Inwestor:
Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

Pełnomocnik:
MWM Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Artura Grottgera 35
44-100 Gliwice

Dotyczy: określenia warunków przewodów odprowadzających ścieki sanitarne, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe dla projektowanego kąpieliska letniego w Prudniku na działkach nr 1615, 1597.

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia do przewodów odprowadzających ścieki sanitarne, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe dla projektowanego kąpieliska letniego w Prudniku na działkach nr 1615, 1597.

Prezes Zarządu
Adam Szczepański

Otrzymują:
1.Adresat
2.JRP-II a/a

ZWiK Prudnik
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-[illegible]

Prudnik, dnia 22.05.2025 r.

L.dz. JRP-II/1293/83/05/2025

Inwestor:
Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

Pełnomocnik:
MWM Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Artura Grottgera 35
44-100 Gliwice

Dotyczy: warunków przyłączenia do przewodów odprowadzających ścieki sanitarne, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe dla projektowanego kąpieliska letniego w Prudniku na działkach nr 1615, 1597.

W oparciu o § 8 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" uchwalonego Uchwałą Nr LXXXVI/1334/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2023 r. w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2025 r. (data wpływu: 29.04.2025r.) w sprawie jw. oraz mając na uwadze załączony do wniosku plan zabudowy/szkic sytuacyjny/mapę sytuacyjną informujemy, co następuje:

I. **Warunki techniczne przyłączenia do przewodu odprowadzającego ścieki sanitarne:**

1. Odprowadzanie ścieków bytowych (budynek szatniowo – techniczny) oraz ścieków przemysłowych z projektowanego kąpieliska letniego lokalizowanego na działkach nr 1615, 1597 (obręb Prudnik) w Prudniku należy przewidzieć do przewodu odprowadzającego ścieki sanitarne o średnicy Ø 200 kamionka usytuowanego w ul. Zwycięstwa, poprzez budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej lub wykorzystać istniejący przyłącz kanalizacji sanitarnej.

2. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: 10m^3/d.

3. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: 30m^3/d.

4. Włączenia przyłącza kanalizacyjnego dokonać do studni kanalizacyjnej usytuowanej na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa.

5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC, kanalizacyjnych, jednowarstwowych, klasy SN8 Ø i długości ok. 17m z min. spadkiem 1,5% w kierunki istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
w przypadku wykonywania przyłącza w wykopie otwartym:

- montaż i układanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta – rurę układać na 20 cm podsypce piaskowej,
- po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm na wierzch rury,
- zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.

6. Przyłącze należy zakończyć studzienką rewizyjną z PVC/PE/PP o średnicy min. 315 na terenie inwestycji, za granicą nieruchomości.
7. Na przyłączach dopuszcza się stosowanie dodatkowych studni rewizyjnych PVC/PE/PP o średnicy min. Ø 315, a w szczególności na załamaniach trasy projektowanego przyłącza.

II. Warunki techniczne przyłączenia do przewodu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe:

1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanego kąpieliska letniego lokalizowanego na działkach nr 1615, 1597 (obręb Prudnik) w Prudniku należy przewidzieć do przewodu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe o średnicy Ø 300 lub Ø 500 usytuowanego w pasie ul. Zwycięstwa, poprzez budowę przyłącza kanalizacji deszczowej.
2. Dopuszczalna ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: 15dm^3/s.
3. Włączenia przyłącza kanalizacyjnego dokonać do studni kanalizacyjnej usytuowanej na sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300 lub Ø 500.
4. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC, kanalizacyjnych, jednowarstwowych, klasy SN 8 Ø 160 z min. spadkiem 1,5 % w kierunku istniejącej sieci kanalizacji deszczowe – w przypadku wykonywania przyłącza w wykopie otwartym:
   - montaż i układanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta – rurę układać na 20 cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury,
   - zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.
5. Przyłącze należy zakończyć studzienką rewizyjną z PVC/PE/PP o średnicy min. Ø 315 na terenie posesji, za granicą nieruchomości.
6. Na przyłączach dopuszcza się stosowanie dodatkowych studni rewizyjnych PVC/PE/PP o średnicy min. Ø 315, w szczególności na załamaniach trasy projektowanych przyłączy.

Uwagi ogólne:

1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty wystawienia.
2. Wykonawcą przyłącza/y może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.
3. Przyłącza należy wybudować:
   - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ZWiK,
   - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
   - wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, z Polskimi Normami,

- w warunkach posiadania niezbędnych zgód i uzgodnień wynikających z przepisów prawa (w tym zgody wszystkich właścicieli działek, przez które będzie przebiegać przyłącze).

4. Przed przykryciem przewodów warstwą ziemi, należy wykonać geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą przyłączy i wprowadzić do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Po wykonaniu robót budowlano – montażowych wykonane przyłącza należy zgłosić na piśmie do odbioru (w stanie odkrytym) przez służby wodociągowo – kanalizacyjne.
6. Prace włączeniowe do przewodów odprowadzających ścieki sanitarne oraz wody opadowe i roztopowe należy zgłosić/zlecić do ZWiK w Prudniku.
7. Za zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłączy odpowiadać będzie odbiorca usług (zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) chyba, że zawarta w przyszłości umowa będzie stanowić inaczej.
8. Po spełnieniu w/w warunków zapewniamy odbiór ścieków sanitarnych , przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych w ilościach określonych we wniosku.

Prezes Zarządu
Adam Szczepański

Otrzymują:
1. Adresat
2. Dział Wykonawstwa w/m
3. Dział JRP-II a/a