Siewierz, dnia 8 września 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
RIZP.271.16.2026

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Dostawa agregatu pompowego wysokiej wydajności w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej** zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2026 poz. 793 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:
W OPZ wskazano wymóg wydajności maksymalnej: 7500 l/min. oraz wydajności wydajności minimalnej: 6900 l/min. Być może Zamawiający miał na uwadze, aby wydajność maksymalna agregatu była nie mniejsza niż 7500 l/min, oraz wydajność nominalna, dla której pompa posiada świadectwo dopuszczenia była nie mniejsza niż 6900 l/min.? Dla wydajności nominalnej, warto także określić ciśnienie, przy którym ma być uzyskiwana np. 1 bar, 2 bar. Prosimy o weryfikację i wyjaśnienie tych wymagań w OPZ.
Odpowiedź nr 1:
W SWZ, Zamawiający określił, aby agregat pompowy spełniał m.in. następujące parametry:
- wydajność maksymalna: 7500 l/min.,
- wydajność minimalna: 6900 l/min..

Dodatkowo informujemy, że wydajność nominalna przy ciśnieniach 2 bar nie może być mniejsza niż 6900 l/min.

Pytanie nr 2:
Czy z uwagi na dość krótki termin realizacji dostawy świadectwo CNBOP powinno być dostarczone z ofertą czy przy dostawie?
Odpowiedź nr 2:
Świadectwem dopuszczenia CNBOP Wykonawca powinien dysponować w chwili złożenia oferty. Natomiast dokument należy dostarczyć z chwilą dostawy agregatu pompowego.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z silnikiem, który będzie wymagał systemu SCR z Adblue? Z uwagi na prawdopodobne przeznaczenie agregatu do pracy interwencyjnej i awaryjnej, również w miejscach pozbawionych zaplecza technicznego, silniki mieszczące się w zakresie mocy niewymagającej systemu SCR (a wystarczające do uzyskania wymaganych w OPZ parametrów pompowania), mogą umożliwiać łatwiejszą eksploatację i mniejsze ryzyko przestoju czy ograniczenia mocy w przypadku niskiego poziomu płynu AdBlue.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dopuszcza również silniki z Adblue.

Pytanie nr 4:
Nowoczesne agregaty pompowe, dają możliwości zdalnego monitoringu i kontroli pracy urządzenia. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia agregatu pompowego w system

umożliwiający zdalny monitoring, diagnostykę oraz sterowanie pracą agregatu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne w oparciu o łączność GSM. System taki umożliwia co najmniej: zdalne uruchomienie i zatrzymanie agregatu, podgląd i zmianę prędkości obrotowej, podgląd aktywnych kodów błędów oraz komunikatów diagnostycznych, ciśnienia tłoczenia pompy, poziomu paliwa w zbiorniku, aktualnego obciążenia silnika, zapełnienia filtra cząstek stałych DPF sadzą, temperatury płynu chłodzącego, napięcia akumulatora oraz aktualnej lokalizacji urządzenia. Rekomendacja takiego zdalnego monitoringu wynika z możliwościami szybkich, zdalnych diagnoz i interwencji serwisowych w trakcie trwania akcji pompowania, w sytuacji kryzysowej, bez konieczności oczekiwania na przyjazd personelu technicznego.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wymaga, aby agregat pompowy był wyposażony w system umożliwiający zdalny monitoring, diagnostykę oraz sterowanie pracą agregatu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne w oparciu o łączność GSM.

Pytanie nr 5:

Jeśli Zamawiający potwierdzi wymóg obecności funkcji zdalnego monitoringu, prosimy o potwierdzenie, czy w ramach funkcji diagnostycznych i serwisowych system zdalnego monitoringu powinien umożliwiać np. : zdalne kasowanie błędów (o ile zezwala na to sterownik silnika), inicjowanie regeneracji filtra DPF (o ile spełnione są warunki techniczne i bezpieczeństwa wymagane przez producenta silnika), zdalną zmianę parametrów eksploatacyjnych i serwisowych sterownika agregatu, oraz automatyczną wysyłkę informacji o błędach i komunikatach diagnostycznych na email.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający odpowiedział na pytanie w odpowiedzi nr 4.

Pytanie nr 6:

Czy agregat pompowy oprócz ręcznego sterowania uruchamianiem, powinien także umożliwiać zatrzymanie/uruchamianie z wykorzystaniem zestawu wyłączników pływakowych.

Odpowiedź nr 6:

Tak.

Pytanie nr 7:

Masa całkowita przyczepy z agregatem pompowym i osprzętem, wpływa na to, jakie pojazdy będą w stanie je ciągnąć oraz wpływa na skalę ryzyka ugrzęźnięcia w podmokłym terenie. Czy w związku z tym Zamawiający ogranicza całkowitą dopuszczalną masę przyczepy i masę zestawu np. do 2500, 2600, 3500 kg?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający ogranicza całkowitą dopuszczalną masę przyczepy i zestawu do 2600 kg.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga by pompa była samozasysająca tak aby nie było konieczności zalewania linii ssawnej i stosowania smoków ssawnych z zaworami zwrotnymi? (na przykład po jednorazowym początkowym zalaniu korpusu, bez konieczności ponownego zalewania po zapowietrzeniu, albo wspomagana pompą próżniową, inżektorem itp).

Odpowiedź nr 8:

Tak.

Pytanie nr 9:
W zapytaniu nie został określony typ wirnika pompy ani materiał wykonania, jedynie swobodny przelot na 50mm. Materiał wykonania ma znaczenie ze względu na odporność na uderzenia kamieni i wycieranie wirnika i płyty ssawnej. Odpornym i sprawdzonym materiałem jest żeliwo chromowo-molibdenowe. Jednocześnie rodzaj wirnika ma również znaczenie dla jakości pompowania wody z zanieczyszczeniami. W przypadku wód wezbraniowych, powodziowych najlepiej sprawdzają się wirniki o przelocie śrubowym, które doskonale radzą sobie z takimi zanieczyszczeniami jak szmaty, worki foliowe, drobne gałęzie oraz liście. Wirniki dla pomp o wydajności z zapytania zwykle mają swobodny przelot 100mm, co ułatwia dodatkowo pompowanie większych elementów stałych oraz brak konieczności używania koszy ssawnych. Czy zamawiający może określić typ wirnika i materiał, z jakiego powinien być wykonany?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących typu oraz z jakiego materiału powinien być wykonany wirnik.

Pytanie nr 10:
W zapytaniu nie został określony rodzaj materiału, z jakiego powinien być wykonany zbiornik paliwa. Ma to istotne znaczenie w przypadku stosowania nowoczesnych silników z normą emisji spalin Stage V, wymaganej przez przepisy unijne. We wszystkich zbiornikach dochodzi do kondensacji pary wodnej i są stosowane separatory wody. W przypadku zbiorników wykonanych ze stali może to powodować korozję samego zbiornika, ale to nie jest duży problem. Większym problemem są związki chemiczne powstające na styku stali, wody i oleju napędowego. Są one silnie korozyjne dla elementów zasilania silnika, takich jak pompa paliwowa czy wtryskowa. Dotyczy to szczególnie urządzeń wykorzystywanych okresowo lub rzadko, z dłuższymi okresami przestoju. W przypadku zbiorników wykonanych z tworzywa sztucznego, np. PE, takie związki nie powstają i nie zachodzi ryzyko uszkodzenia elementów układu zasilającego silnika. Czy zamawiający może określić rodzaj materiału, z jakiego powinien być wykonany zbiornik paliwa?
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie określa rodzaju materiału, z jakiego powinien być wykonany zbiornik paliwa?

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu pompowego wyposażonego w silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej 34 kW (karta katalogowa agregatu) zamiast wymaganych minimum 55 kW, jeżeli zastosowany silnik zapewnia osiągnięcie wymaganych parametrów hydraulicznych agregatu i odpowiedni zapas mocy względem zapotrzebowania mocy ma wale pompy?
Odpowiedź nr 11:
Nie.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby oferowany agregat pompowy posiadał świadectwo dopuszczenia CNBOP?
Odpowiedź nr 12:
Nie.

Pytanie nr 13:
W przypadku braku zgody na odstąpienie od powyższego wymagania, czy Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia CNBOP najpóźniej wraz z dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia, bez konieczności przedkładania go na etapie składania oferty?
Odpowiedź nr 13:
Świadectwem dopuszczenia CNBOP Wykonawca powinien dysponować w chwili złożenia oferty. Natomiast dokument należy dostarczyć z chwilą dostawy agregatu pompowego.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 30.10.2026 r. na dzień 15.12.2026 r.?
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania, ponieważ jest ono objęte dofinansowaniem i musi zostać zakończone oraz rozliczone przed końcem bieżącego roku. Dodatkowo, z uwagi na 30-dniowy termin płatności, konieczne jest uwzględnienie czasu na odbiór zadania, wystawienie faktury oraz dokonanie płatności.

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany agregat pompowy był wyposażony w obudowę dźwiękochłonną?
Odpowiedź nr 15:
Nie.

II. Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana ogłoszenia

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 15 września 2026 r. do godz. 10:00.** W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji warunków zamówienia:

1. Rozdział XIV Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 października 2026 r."
2. Rozdział XVI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: Sposób składania ofert – pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **15 września 2026 r.** do godz. **10.00**."
3. Rozdział XVI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 września 2026 r**. o godzinie **10:30.**"

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

BURMISTRZ
Dariusz Waluszczyk

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. zamówień publicznych Agnieszka Kańtoch
telefon: 32 64 99 467, adres e-mail: a.kantoch@siewierz.pl