Zacisk	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L3	L1	L2
Przekrój (mm2)	YKY'zo 5x2,5				YDY'zo 3x1,5		YDY'zo 3x1,5	YKY'zo 3x2,5	YKY'zo 3x2,5	YKY'zo 3x2,5	YKY'zo 3x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	0,8				0,4		0,1	0,8	0,8	0,8	1,8
Pi L1 (kW)					0,4					0,8	
Pi L2 (kW)							0,1	0,8			1,8
Pi L3 (kW)									0,8		
Ps (kW)	0,8				0,4		0,1	0,8	0,8	0,8	1,8
Opis	Zasilanie BRAMA GARAŻOWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie APARAT GRZEWCZY	REZERWA	Sterowanie przewodu grzejnego	ZASILANIE przewodu grzejnego 20W/800W długość l = 40 m	ZASILANIE przewodu grzejnego 20W/800W długość l = 40 m	ZASILANIE przewodu grzejnego 20W/800W długość l = 40 m	ZASILANIE przewodu grzejnego 20W/1720W długość l = 86 m

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400V/230 V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44, drzwiczki transparentne
4/ W rozdzielni zapewnić minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
5/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - GRABOWNIA PRZY ULICY WIKTORA POLOCZKA 76C				
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK				
Temat rysunku:	**ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA TR.G GARAŻ - ZAKRES ROZBUDOWY**				
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Faza:	PT
Zespół projektowy:	*mgr inż. Tomasz Bienek uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne*	Nr upr.	*SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06*	Data:	12/2024r.
				Skala:	%
	Jerzy FOJCIK uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Nr upr.	*118/90 SLK/IE/3590/01*	Nr rysunku:	**IE.08**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214